

*Аргунова Сардаана Михайловна*

студентка

Финансово-экономический институт

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный

университет им. М.К. Аммосова»

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ МБОУ «СУНТАРСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. В.Г. ПАВЛОВА»)**

*Аннотация:* актуальность предложенной автором темы объясняется тем, что пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Проблема гибели людей при пожарах – это предмет особого беспокойства. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе.

*Ключевые слова:* пожар, пожарная безопасность, чрезвычайные ситуации.

Пожары наносят огромный материальный ущерб и зачастую сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе.

Основными причинами, способствующими возникновению и развитию пожара, являются:

- нарушение правил применения и эксплуатации приборов и оборудования с низкой противопожарной защитой;
- использование при строительстве в ряде случаев материалов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;
- отсутствие на многих объектах народного хозяйства и в подразделениях пожарной охраны эффективных средств борьбы с огнем.

Здания школьных учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

При необходимости использования средств индивидуальной защиты преподаватель перед началом работы должен одеть полагающиеся средства индивидуальной защиты.

В Сунтарском улусе (районе) 21 июня 2011 г. в 20 ч. 50 м дежурному диспетчеру ПЧ-1 по охране с. Сунтар, поступила информация от дежурной части ОВД о том, что горит здание 1-го корпуса МОУ «Сунтарская начальная общеобразовательная школа им. В.Г. Павлова» по адресу: с. Сунтар ул. Партизанская, №52.

Характеристика объекта: здание 1-этажное, деревянное, V степени огнестойкости, 1975 года постройки на 286 мест, с общей площадью 1661,2 кв м, стены и перегородки из брусьев, отопление центральное, водяное, кровля 2-х скатное из металлических листов по деревянным фермам, ввод электролинии производится через воздушную линию с северной и южной стороны, освещение электрическое на 220 В.

В результате пожара огнем было уничтожено здание школы, общей площадью 985,3 кв.

На момент осмотра места происшествия следы наибольших термических поражений наблюдаются на южной стороне здания, а именно на месте где была помещение электрощитовой. По мере удаления от этого места глубина поражения древесины уменьшается.

На основании опроса очевидцев и осмотра места происшествия, предварительная причина пожара короткое замыкание проводов ввода электролинии на южной стороне здания СНОШ.

На основании справки предоставленной Комитетом имущественных отношений администрации МР «Сунтарский улус (район)» сумма ущерба от пожара

здания Сунтарской начальной общеобразовательной школы им. В.Г. Павлова составляет 5 628 313 (пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать рублей).

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК.РФ, а именно в результате пожара тяжкий вред здоровью гражданам не причинен.

После пожара, случившегося 21.06.2011 года, комиссия по пожарной безопасности для достижения такой цели, как обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности и оснащение медицинскими кабинетами образовательных учреждений. Они дали рекомендации:

- повысить уровень противопожарной безопасности образовательного учреждения;
- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей;
- повышение уровня сохранности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и педагогических работников;
- повышение компетенции руководителей образовательных учреждений, педагогов и обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций.

В МОУ «Сунтарской начальной общеобразовательной школе им. В.Г. Павлова» были приняты и выполнены все рекомендации данные комиссией по пожарной безопасности.

### ***Список литературы***

1. МОУ «Сунтарская начальная общеобразовательная школа им. В.Г. Павлова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://ssosh1.clan.su/publicrep/pdoklad\\_2012\\_sokrashh\\_variant.doc](http://ssosh1.clan.su/publicrep/pdoklad_2012_sokrashh_variant.doc)
2. Пожарная безопасность МОУ «СНОШ им. В.Г. Павлова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://snosh.ucoz.ru/search/?q=пожарная+безопасность>

3. Программа безопасности в образовательных учреждениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.sakha.gov.ru/node/72475>

4. Способ организация тушения пожара на примере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studopedia.org/1-45833.html> (дата обращения: 07.12.2016).